



**BOSCH**

Технический паспорт, инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов

# Газовый отопительный котёл **Gaz 2000 W**

WBN2000-12/18 CR N | WBN2000-24 CR N



0 010 011 231-002



## Содержание

<b>1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности.....</b>	<b>4</b>	7.5 Регулировка температуры горячей воды ..... 21 7.6 Настройка регулирования отопления ..... 21 7.7 После пуска в эксплуатацию ..... 21 7.8 Включение летнего режима ..... 21
<b>2 Информация об изделии.....</b>	<b>6</b>	<b>8 Прекращение эксплуатации .....</b> 22 8.1 Выключение/режим ожидания (standby)..... 22 8.2 Применение защиты от замерзания ..... 22 8.3 Защита от блокировки..... 22
<b>3 Инструкции для газовых установок.....</b>	<b>9</b>	<b>9 Насос отопительного контура .....</b> 23 9.1 Изменение характеристик насоса отопительного контура ..... 23
<b>4 Отвод дымовых газов.....</b>	<b>10</b>	<b>10 Настройки в сервисном меню .....</b> 23 10.1 Работа с сервисным меню ..... 23 10.2 Обзор сервисных функций..... 24 10.2.1 Меню 1..... 24 10.2.2 Меню 2..... 25 10.2.3 Меню 3..... 26 10.2.4 Сброс параметров на первоначальные значения ..... 26
<b>5 Монтаж .....</b>	<b>14</b>	<b>11 Проверка настройки газа .....</b> 27 11.1 Переналадка на другой вид газа ..... 27 11.2 Настройка газа (природный и сжиженный газ) ..... 27 11.2.1 Подготовка ..... 27 11.2.2 Метод регулировки давления на форсунках ..... 28
<b>6 Подключение к электросети .....</b>	<b>18</b>	<b>12 Замеры дымовых газов .....</b> 28 12.1 Регулировка мощности котла ..... 28 12.2 Испытание на герметичность системы отвода дымовых газов ..... 28 12.3 Измерение CO в дымовых газах ..... 29 12.4 Измерение потерь с дымовыми газами ..... 29
<b>7 Пуск котла.....</b>	<b>20</b>	<b>13 Охрана окружающей среды и утилизация.....</b> 29
7.1 Панель управления .....	20	<b>14 Контрольные осмотры и техническое обслуживание.....</b> 30
7.2 Показания на дисплее .....	20	14.1 Указания по безопасности для контрольных осмотров и технического обслуживания ..... 30
7.3 Включение котла.....	20	14.2 Описание различных этапов работ ..... 31
7.4 Установка температуры подающей линии .....	21	14.2.1 Вызов последней сохранённой неисправности ..... 31
		14.2.2 Открыть котёл ..... 31
		14.2.3 Проверка сетчатого фильтра в трубе холодной воды ..... 31
		14.2.4 Чистка поддона горелки, форсунок и горелки. ..... 32
		14.2.5 Чистка теплообменника ..... 32
		14.2.6 Проверка расширительного бака ..... 32
		14.2.7 Регулирование рабочего давления в отопительной системе ..... 32
		14.2.8 Проверка электрической проводки ..... 33
		14.2.9 Демонтаж датчика температуры горячей воды ..... 33
		14.2.10 Разблокировка насоса (например, при пуске в эксплуатацию) ..... 33
		14.3 Контрольный список работ для осмотров и технического обслуживания ..... 34
		<b>15 Показания на дисплее.....</b> 35



---

<b>16 Неисправности .....</b>	<b>36</b>
16.1 Устранение неисправностей и ремонт.....	36
16.2 Неисправности, показываемые на дисплее .....	37
16.3 Неисправности, не показываемые на дисплее .....	38
<b>17 Приложение .....</b>	<b>39</b>
17.1 Протокол пуска котла в эксплуатацию .....	39
17.2 Электрические соединения.....	41
17.3 Технические характеристики .....	42
17.4 Характеристики датчиков .....	43
17.4.1 Датчик температуры подающей линии .....	43
17.4.2 Датчик температуры горячей воды .....	43
17.5 Параметры газа для настройки мощности отопления/горячего водоснабжения.....	44

## 1 Пояснения условных обозначений и указания по безопасности

### 1.1 Пояснения условных обозначений

#### Предупреждения

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:



**ОПАСНО**

**ОПАСНОСТЬ** означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



**ОСТОРОЖНО**

**ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.



**ВНИМАНИЕ**

**ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.



**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.

#### Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведённым здесь знаком информации.

#### Другие знаки

Показан ие	Пояснение
►	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
-	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

### 1.2 Общие указания по технике безопасности

#### ⚠ Указания для целевой группы

Настоящая инструкция предназначена для специалистов по монтажу газового, водопроводного, отопительного оборудования и электротехники. Выполняйте указания, содержащиеся во всех инструкциях.

Несоблюдение инструкций может привести к

повреждению оборудования и травмам людей вплоть до угрозы их жизни.

- ▶ Перед монтажом прочтайте инструкции по монтажу, сервисному обслуживанию и вводу в эксплуатацию (теплогенератора, регулятора отопления, насосов и т. п.).
- ▶ Соблюдайте правила техники безопасности и обращайте внимание на предупреждающие надписи.
- ▶ Соблюдайте национальные и региональные предписания, технические нормы и правила.
- ▶ Документируйте выполняемые работы.

#### ⚠ Применение по назначению

Изделие можно применять только для нагрева теплоносителя в закрытых системах отопления и горячего водоснабжения.

Любое другое использование считается применением не по назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.

#### ⚠ Действия при запахе газа

При утечке газа существует опасность взрыва. При запахе газа действуйте следующим образом.

- ▶ Не допускайте образования искр и огня:
  - Не курите, не пользуйтесь зажигалками и спичками.
  - Не трогайте электрические выключатели, не вынимайте электрические вилки из розеток.
  - Не пользуйтесь телефонами и электрическими зонками.
- ▶ Перекройте подачу газа главным запорным краном или краном на газовом счётчике.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ Предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Находясь вне здания, позвоните в пожарную охрану, полицию и на предприятие газоснабжения.

#### ⚠ Опасность для жизни из-за отравления дымовыми газами

При утечке дымовых газов существует угроза для жизни.

- ▶ Следите за тем, чтобы трубы отвода дымовых газов и уплотнения не были повреждены.

## ⚠ Опасность для жизни из-за отравления дымовыми газами при недостаточном горении

При утечке дымовых газов существует угроза для жизни. Если трубы дымовых газов повреждены или негерметичны, а также при появлении запаха газа соблюдайте следующие правила поведения.

- ▶ Перекройте подачу топлива.
- ▶ Откройте окна и двери.
- ▶ При необходимости предупредите жильцов и покиньте здание.
- ▶ Не допускайте проникновения в здание посторонних лиц.
- ▶ Незамедлительно устраняйте повреждения труб отвода дымовых газов.
- ▶ Обеспечьте подачу воздуха для горения.
- ▶ Не уменьшайте и не перекрывайте приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в дверях, окнах и стенах.
- ▶ Также обеспечьте достаточную подачу воздуха для горения при монтаже котлов в помещениях, где уже установлено другое оборудование, такое как вытяжные вентиляторы, кухонные вытяжки, кондиционеры с отводом отработанного воздуха на улицу и др.
- ▶ При недостаточной подаче воздуха для горения запрещается принимать оборудование в эксплуатацию.

## ⚠ Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание разрешается выполнять только специалистам сервисного предприятия, имеющим разрешение на выполнение таких работ.

- ▶ При эксплуатации с забором воздуха из помещения: обеспечьте, чтобы помещение, где установлено оборудование, соответствовало требованиям по вентиляции.
- ▶ Запрещается ремонтировать, обрабатывать или деактивировать элементы, которые влияют на безопасность.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части.
- ▶ Проверьте отсутствие утечек газа после работ с газовым оборудованием.

## ⚠ Работы с электрикой

Работы с электрикой разрешается выполнять только квалифицированному персоналу по системам электроснабжения.

Перед работами с электрооборудованием:

- ▶ Отключите сетевое напряжение на всех фазах и обеспечьте защиту от случайного включения.
- ▶ Проверьте отсутствие напряжения.
- ▶ Пользуйтесь электрическими схемами других частей установки.

## ⚠ Передача пользователю

При передаче оборудования обучите пользователя правилам эксплуатации отопительной системы и сообщите ему условия эксплуатации.

- ▶ Обучите пользователя правилам эксплуатации отопительной системы и обратите особое внимание на меры безопасности, относящиеся к данному оборудованию.
- ▶ В частности, поясните следующие правила:
  - Вносить изменения в конструкцию и выполнять ремонтные работы разрешается только сертифицированным специализированным предприятиям.
  - Для обеспечения безопасной эксплуатации с соблюдением правил охраны окружающей среды необходимо не реже одного раза в год проверять состояние оборудования, производить чистку и мероприятия по техобслуживанию.
- ▶ Укажите на возможные последствия (опасность возникновения несчастных случаев, в т. ч. со смертельным исходом, риск повреждения оборудования), которые могут возникать при невыполнении или ненадлежащем выполнении проверок, работ по чистке и техобслуживанию оборудования.
- ▶ Укажите на опасность, связанную с наличием моноксида углерода (CO), и порекомендуйте использовать детекторы угарного газа.
- ▶ Передайте пользователю инструкции по монтажу и эксплуатации и укажите на необходимость в обеспечении сохранности этих инструкций.

## 2 Информация об изделии

### 2.1 Комплект поставки



Рис. 1

- [1] Настенный газовый котёл
- [2] Крепёжный материал
- [3] Комплект документации

### 2.2 Декларация о соответствии

Номер сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: RU C-RU.PT01.B.03407/21

Срок действия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза: с 02.04.2021 по 01.04.2026

Информация о сертификационном органе, оформившем сертификат соответствия: Орган по сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31 Телефон: +7(495)6682819

Адрес электронной почты: [OSPiU@rostest.ru](mailto:OSPiU@rostest.ru)

Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.11PT01 выдан 03.10.2016

### 2.3 Условия хранения, срок службы

Условия хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, с относительной влажностью не более 80 %, при температуре от 0 °C до + 50 °C. Срок хранения – 2 года, срок службы не менее 15 лет при соблюдении требований, указанных в инструкциях по эксплуатации и монтажу, включая периодические регламентные работы.

### 2.4 Информация о соответствии нормам ЕС и требованиям Технических Регламентов ЕАЭС

Этот котёл соответствует действующим требованиям европейских норм и правил 2016/426/EU, 92/42/EWG, 2014/35/EU, 2014/30/EU и имеет сертификат соответствия ЕС конструктивного образца.

#### Применимые технические регламенты Таможенного Союза

- ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ТС 016/2011 - О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе
- ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств

### 2.5 Идентификация изделия

#### Заводская табличка

Заводская табличка содержит данные о мощности, допусках, дате изготовления (месяц и год) и серийный номер котла. Расположение заводской таблички приведено в обзоре котла.

#### Дополнительная заводская табличка

Дополнительная заводская табличка содержит наименование изделия и наиболее важные его характеристики. Она находится снаружи котла, на одном из хорошо доступных мест.

### 2.6 Обзор типов

WBN2000-.. CR.. - двухконтурные котлы для отопления и приготовления горячей воды, работающие по проточному принципу.

Тип	Страна	№ заказа
WBN2000-12/18CR N	Россия	7 736 901 451
WBN2000-24CR N	Россия	7 736 900 998
WBN2000-24CR N	Белоруссия	7 736 900 998
WBN2000-24CR N	Узбекистан	7 736 902 206
WBN 2000-24 CR N	Казахстан	7 736 901 477

Таб. 2 Обзор типов

## 2.7 Размеры и минимальные расстояния




Рис. 2 Размеры и минимальные расстояния (мм)

Толщина стены S	Диаметр проема в стене K [мм] для Ø дымовой трубы [мм]	Ø 60/100	Ø 80	Ø 80/125
15 - 24 см	130	110	155	
24 - 33 см	135	115	160	
33 - 42 см	140	120	165	
42 - 50 см	145	145	170	

Таб. 3 Размер K в зависимости от толщины стены S и диаметра дымовой трубы

Узел отвода дымовых газов	A [мм]
Ø 80/80 мм Раздельное подключение труб Ø 80/80 мм, 2 колена 90° Ø 80 мм	180
Ø 80/80 мм Раздельное подключение труб Ø 80/80 мм, вертикальный отвод конденсата Ø 80 мм, 2 колена 90° Ø 80 мм	265

Таб. 4 Расстояние A в зависимости от подсоединения к горизонтальной трубе отвода дымовых газов

Узел отвода дымовых газов	A [мм]
Ø 60/100 мм Колено Ø 60/100 мм	95
Ø 60/100 мм Адаптер Ø 60/100 мм, колено 90° Ø 60/100 мм	185
Ø 80 мм Адаптер Ø 60/100 мм с подводом воздуха для горения, колено 90° Ø 80 мм	198

Узел отвода дымовых газов	B [мм]
Ø 60/100 мм Адаптер Ø 60/100 мм	≥ 170
Ø 60/100 мм Отвод конденсата, вертикальный Ø 60/100 мм	≥ 220
Ø 80 мм Адаптер Ø 60/100 мм с подводом воздуха для горения	≥ 200
Ø 80/80 мм Раздельное подключение труб Ø 80/80 мм	≥ 210
Ø 80/80 мм Раздельное подключение труб Ø 80/80 мм, вертикальный отвод конденсата Ø 80 мм	≥ 290

Таб. 5 Расстояние B в зависимости от подсоединения к вертикальной трубе отвода дымовых газов

## 2.8 Конструкция котла




Рис. 3

- |  |  |
|--|--|
| [1] Расширительный бак                                   | [16] Реле давления                                   |
| [2] Вентилятор   | [17] Электрод контроля пламени                       |
| [3] Камера сгорания                                      | [18] Датчик температуры подающей линии               |
| [4] Горелка атмосферного типа                            | [19] Ограничитель температуры котловой воды          |
| [5] Запальный электрод                                   | [20] Воздухонаправляющий щиток                       |
| [6] Предохранительный клапан (отопительный контур)       | [21] Дифференциальное реле давления                  |
| [7] Автоматический воздухоотводчик                       | [22] Межтрубный зазор для подачи воздуха для горения |
| [8] Насос отопительного контура                          | [23] Труба отвода дымовых газов                      |
| [9] Переключатель частоты вращения насоса                | [24] Датчик температуры горячей воды                 |
| [10] Газовая арматура                                    | [25] Предохранительный клапан (холодная вода)        |
| [11] Манометр  | [26] Расходомер ГВС (турбина)                        |
| [12] Блок управления                                     |  |
| [13] Устройство для подпитки                             |  |
| [14] Пластинчатый теплообменник для двухконтурных котлов |  |
| [15] Заводская табличка                                  |  |

### **3 Инструкции для газовых установок**

Для правильного монтажа и эксплуатации котла соблюдайте все действующие национальные и региональные инструкции, технические нормы и правила.

Документ 6720807972 содержит информацию о действующих инструкциях. Для его просмотра пользуйтесь поиском документов на нашем сайте в Интернете. Интернет-адрес приведен на обратной стороне этой инструкции.

## 4 Отвод дымовых газов

Перед монтажом котла и системы отвода дымовых газов узнайте у местных органов строительного надзора и специалистов по дымовым трубам, имеются ли какие-либо препятствия для выполнения этих работ.

Температура трубы подачи воздуха для горения у концентрических труб менее 85 °C. Поэтому требования к минимальным расстояниям до горючих строительных конструкций отсутствуют. Местные нормы могут предписывать отличающиеся от этого положения минимальные расстояния до горючих строительных конструкций.

Температура поверхности дымовой трубы в системе с раздельными трубами при длине менее 3 м может составлять более 85 °C. В этом случае следует отделить дымовую трубу от горючих строительных конструкций, например, заизолировать минеральной ватой.

### 4.1 Разрешённые комплектующие для отвода дымовых газов

Комплектующие для отвода дымовых газов являются составной частью допуска CE для котла. Поэтому разрешается применять только указанные оригинальные комплектующие для отвода дымовых газов.

- Комплектующие для отвода дымовых газов: концентрическая труба Ø 60/100 мм
- Комплектующие для отвода дымовых газов: отдельная труба Ø 80 мм

Обозначения и номера для заказа оригинальных комплектующих системы отвода дымовых газов приведены в общем каталоге.

### 4.2 Рекомендации по монтажу



#### ВНИМАНИЕ

**Из-за высокого КПД котла в дымовой трубе может конденсироваться водяной пар, содержащийся в дымовых газах.**

- Если требуется, установите отвод конденсата!
- В этом случае прокладывайте трубы отвода дымовых газов с уклоном 5,2 % к котлу, чтобы конденсат стекал в сторону слива конденсата.

Условия обязательного отвода конденсата для	Длина дымовых труб [м]
<b>Отвод дымовых газов через отдельную трубу (Ø 80)</b>	≥ 5
<b>Отвод дымовых газов через горизонтальную концентрическую трубу (Ø 60/100)</b>	≥ 2
<b>Отвод дымовых газов через вертикальную концентрическую трубу (Ø 60/100)</b>	≥ 2

Таб. 6

- Отвод дымовых газов с забором воздуха на горение из помещения осуществляется по B<sub>22</sub> или с забором наружного воздуха на горение по C<sub>12</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>42</sub>, C<sub>52</sub> или C<sub>82</sub>.
- Дымоход создаётся из концентрических труб Ø 60/100 мм или из отдельных труб Ø 80 мм.
- При раздельном подключении труб по C<sub>52</sub> выход дымовых газов и вход воздуха для горения не должны располагаться на противолежащих сторонах здания.
- При раздельном подключении труб по C<sub>52</sub> расстояние между выходом дымовых газов и входом воздуха для горения должно составлять не более 500 мм.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Возможен низкий КПД и проблемы в работе котла из-за неправильной настройки вентилятора!**

- Пользуйтесь инструкциями на элементы системы отвода дымовых газов.
- Перед монтажом элементов системы отвода дымовых газов: Нанесите на уплотнения не содержащую растворитель смазку (например, вазелин).
- При монтаже системы отвода дымовых газов и подачи воздуха для горения всегда вставляйте трубы в муфты до упора.

### 4.3 Выбор ступени вентилятора



Увязка котлов с длиной труб отвода дымовых газов осуществляется регулировкой ступеней вентилятора.

- Выберите ступень вентилятора в соответствии с видом системы отвода дымовых газов, типом котла и длиной дымовых труб (→ таб. 7 - 12).
- Задайте ступень вентилятора с помощью сервисной функции 2.bd (→ глава 10.2, стр. 24).

#### 4.3.1 Горизонтальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Плохое горение без дроссельной диафрагмы.**

- Установите дроссельную диафрагму (изделие 7 736 995 123) при отводе дымовых газов B<sub>22</sub>.




Рис. 4 Горизонтальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>


Колено 90° на котле учтено в максимальной длине.

- каждое дополнительное колено 90° соответствует 2 м.
- каждое дополнительное колено 45° соответствует 1 м.

	L [м]	Ступень вентилятора
WBN2000-12/18	≤ 2	12
	2 – 5	16
	5 – 9	19
	9 – 15	4
WBN2000-24	≤ 2	13
	2 – 5	17
	5 – 9	18
	9 – 12	19

 Таб. 7 Горизонтальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>

#### 4.3.2 Вертикальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>


 Рис. 5 Вертикальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

##### Плохое горение без дроссельной диафрагмы.


- Установите дроссельную диафрагму (изделие 7 736 995 123) при отводе дымовых газов B<sub>22</sub>.

- каждое дополнительное колено 90° соответствует 2 м.
- каждое дополнительное колено 45° соответствует 1 м.

	L [м]	Ступень вентилятора
WBN2000-12/18	≤ 2	15
	2 – 5	18
	5 – 9	20
	9 – 15	4
WBN2000-24	≤ 2	14
	2 – 5	17
	5 – 9	18
	9 – 12	19

 Таб. 8 Вертикальный отвод дымовых газов B<sub>22</sub>

#### 4.3.3 Горизонтальный отвод дымовых газов с концентрической трубой C<sub>12</sub>, C<sub>42</sub>


 Рис. 6 Горизонтальный отвод дымовых газов с концентрической трубой C<sub>12</sub>

Колено 90° на котле учтено в максимальной длине.

- каждое дополнительное колено 90° соответствует 1 м.
- каждое дополнительное колено 45° соответствует 0,5 м.

	L [м]	Ступень вентилятора	Природны й газ	Сжиженный газ
WBN2000-12/18	≤ 0,5	1	1	1
	0,5 – 2	2	2	2
	2 – 3	3	3	3
	3 – 4	4	4	4
WBN2000-24	≤ 0,5	1	1	1
	0,5 – 2	2	2	4
	2 – 3	3	3	18
	3 – 4	20	20	19

 Таб. 9 Горизонтальный отвод дымовых газов с концентрической трубой C<sub>12</sub>, C<sub>42</sub>

#### 4.3.4 Горизонтальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>12</sub>, C<sub>42</sub>, C<sub>82</sub>




Рис. 7 Горизонтальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>12</sub>

L<sub>1</sub> Длина трубы подачи воздуха для сжигания топлива

L<sub>2</sub> Длина трубы отвода дымовых газов

Колено 90° на котле учтено в максимальной длине.

- каждое дополнительное колено 90° на трубе отвода дымовых газов соответствует 2 м.
- каждое дополнительное колено 45° на трубе отвода дымовых газов соответствует 1 м.
- каждое дополнительное колено 90° на трубе подачи воздуха для горения соответствует 1 м.
- каждое дополнительное колено 45° на трубе подачи воздуха для горения соответствует 0,5 м.

	L = L <sub>1</sub> + L <sub>2</sub> [м]	L <sub>2</sub> [м]	Ступень вентилятора
WBN2000-12/18	≤ 4	≤ 2	8
	4 – 10	2 – 5	11
	10 – 18	5 – 9	12
	18 – 24	9 – 12	15
	24 – 30	12 – 15	18
WBN2000-24	≤ 4	≤ 2	7
	4 – 10	2 – 5	11
	10 – 18	5 – 9	14
	18 – 24	9 – 12	17
	24 – 30	12 – 15	18

Таб. 10 Горизонтальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>12</sub>, C<sub>42</sub>, C<sub>82</sub>

#### 4.3.5 Вертикальный отвод дымовых газов через концентрическую трубу C<sub>32</sub>




Рис. 8 Вертикальный отвод дымовых газов через концентрическую трубу C<sub>32</sub>

• каждое дополнительное колено 90° соответствует 1 м.

• каждое дополнительное колено 45° соответствует 0,5 м.

	L [м]	Ступень вентилятора
WBN2000-12/18	≤ 1,5	5
	1,5 – 2,5	1
	2,5 – 5	18
	5 – 8	20
WBN2000-24	≤ 1,5	5
	1,5 – 2,5	6
	2,5 – 5	15
	5 – 8	19

Таб. 11 Вертикальный отвод дымовых газов через концентрическую трубу C<sub>32</sub>

#### 4.3.6 Вертикальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>32</sub>, C<sub>52</sub>




Рис. 9 Вертикальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>32</sub>

L<sub>1</sub> Длина трубы подачи воздуха для сжигания топлива

L<sub>2</sub> Длина трубы отвода дымовых газов




Рис. 10 Вертикальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>52</sub>

L<sub>1</sub> Длина трубы подачи воздуха для сжигания топлива

L<sub>2</sub> Длина трубы отвода дымовых газов

- каждое дополнительное колено 90° на трубе отвода дымовых газов соответствует 2 м.
- каждое дополнительное колено 45° на трубе отвода дымовых газов соответствует 1 м.
- каждое дополнительное колено 90° на трубе подачи воздуха для горения соответствует 1 м.
- каждое дополнительное колено 45° на трубе подачи воздуха для горения соответствует 0,5 м.

	$L = L_1 + L_2$ [м]	L <sub>2</sub> [м]	Ступень вентилятора
WBN2000-12/18	≤ 4	≤ 2	5
	4 – 10	2 – 5	7
	10 – 18	5 – 9	10
	18 – 24	9 – 12	12
	24 – 30	12 – 15	15
WBN2000-24	≤ 4	≤ 2	7
	4 – 10	2 – 5	9
	10 – 18	5 – 9	14
	18 – 24	9 – 12	17
	24 – 30	12 – 15	18

Таб. 12 Вертикальный отвод дымовых газов через отдельную трубу C<sub>32</sub>, C<sub>52</sub>

## 5 Монтаж

### ОСТОРОЖНО

#### Угроза жизни от взрыва!

- Утечка газа может привести к взрыву.
- ▶ Все работы с газовым оборудованием должны выполнять только специалисты, имеющие разрешение на проведение таких работ.
  - ▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием.
  - ▶ Заменяйте использованные уплотнения на новые.
  - ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в газовом оборудовании.

### ОСТОРОЖНО

#### Угроза для жизни из-за отравления!

Утечка дымовых газов может привести к отравлению.

- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в системе отвода дымовых газов.

### 5.1 Условия

- ▶ Перед монтажом получите разрешения от газоснабжающего предприятия и от органов контроля за эксплуатацией дымовых труб.
- ▶ Переделайте открытые отопительные установки в закрытые системы.
- ▶ Для предотвращения образования газов не применяйте оцинкованные радиаторы и трубопроводы.
- ▶ При работе на сжиженном газе установите регулятор давления с предохранительным клапаном.

#### Гравитационное отопление

- ▶ Подключайте котёл к имеющейся трубопроводной сети через гидравлический разделитель (теплообменник).

#### Обогрев полов

- ▶ Соблюдайте допустимые температуры подающей линии для обогрева полов.
- ▶ Используйте бездиффузионные полимерные трубопроводы или выполните разделение системы через теплообменник.

#### Температура поверхности

Максимальная температура поверхности котла ниже 85 °C. Поэтому не требуется предпринимать дополнительные меры по защите горючих строительных деталей и встраиваемой мебели.

Выполняйте нормы и правила, действующие в странах, где эксплуатируется оборудование.

### 5.2 Вода, предварительно нагретая в системе солнечного коллектора (только WBN 2000-.. CR)

### ОСТОРОЖНО

#### Возможно ошпаривание горячей водой!

При нагреве от солнечного коллектора температура воды может подниматься выше 60 °C, что может привести к ошпариванию.

- ▶ Установите терmostатический смеситель горячей воды из комплекта для солнечного коллектора (дополнительное оборудование), чтобы ограничить температуру до 60 °C!

### ВНИМАНИЕ

#### Угроза повреждения оборудования из-за высоких температур!

Высокая температура воды, предварительно нагретой в системе солнечного коллектора, может повредить котёл.

- ▶ Установите терmostатический смеситель горячей воды из комплекта для солнечного коллектора (дополнительное оборудование), чтобы ограничить температуру до 60 °C!
- ▶ При использовании воды, предварительно нагретой в системе солнечного коллектора, активизируйте функцию задержки включения горелки (→ сервисная функция 2.bF, глава 10.2).

### 5.3 Вода для заполнения и подпитки

#### Вода для заполнения и подпитки отопительной системы

Вода, непригодная для заполнения и подпитки отопительной системы, может привести к обывествлению теплообменника и преждевременному выходу котла из строя.

Диапазон жёсткости	Водоподготовка
мягкая ( $\leq 8,4 \text{ dH}$ )	не требуется
средняя (8,4 - 14 $\text{dH}$ )	рекомендуется
жёсткая ( $\geq 14 \text{ dH}$ )	требуется

Таб. 13



Для простой водоподготовки:

- ▶ Используйте разрешённую нами систему.

#### Антифризы

Разрешены следующие антифризы:

Обозначение	Концентрация
Varidos FSK	22 - 55 %
Alphi - 11	25 - 40 %
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %

Таб. 14

#### Добавки к воде в отопительной системе

Средства защиты от коррозии	Концентрация
Nalco 77381	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %
Fernox Protector F1	По данным изготовителя

Таб. 15 Допустимые средства защиты от коррозии

## Герметизирующие средства

Исходя из нашего опыта, добавка герметизирующих средств в греющую воду может привести к отложениям в теплообменнике. Поэтому мы не советуем применять их.

## 5.4 Проверка объема расширительного бака

По приведенному далее графику можно сделать предварительную оценку того, достаточно ли встроенного расширительного бака или требуется дополнительный (кроме обогрева пола).

Для показанных характеристик учитывались следующие показатели:

- 1 % гидравлического затвора в расширительном баке или 20 % номинального объема расширительного бака
- перепад рабочего давления предохранительного клапана 0,5 бара согласно DIN 3320
- предварительное давление расширительного бака соответствует статической высоте системы над котлом
- максимальное рабочее давление: 3 бар




Рис. 11 Характеристики расширительного бака

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Предварительное давление: 0,5 бара                             |
| 2 | Предварительное давление: 0,75 бара (первоначальная установка) |
| 3 | Предварительное давление: 1,0 бара                             |
| 4 | Предварительное давление: 1,2 бара                             |
| 5 | Предварительное давление: 1,5 бара                             |
| A | Рабочая область расширительного бака                           |
| B | Требуется дополнительный расширительный бак                    |
| T | Температура подающей линии                                     |
| V | Объем системы в литрах   |

- В граничных областях точный размер бака определяется по DIN EN 12828.
- Если точка пересечения находится справа от кривой, нужно установить дополнительный расширительный бак.

## 5.5 Монтаж котла

### Подвеска котла

- Удалите упаковку, при этом учитывайте указания на упаковке.
- Проверьте указанную на заводской табличке страну назначения и вид газа, поставляемого газоснабжающей организацией.

1. Вставьте дюбели.
2. Вверните крюки.
3. Повесьте котёл на крюки.




Рис. 12 Подвешивание котла на крюки

### Откиньте блок управления вниз



Облицовка закреплена двумя винтами для предотвращения несанкционированного снятия (электробезопасность).

- Всегда крепите облицовку этими винтами.

1. Отверните винты.
2. Потяните блок управления вниз.
3. Откиньте блок управления вниз.




Рис. 13 Откиньте блок управления вниз

## Монтаж трубопроводов

### ОПАСНО

#### Возможно повреждение котла из-за грязной воды в системе отопления!

Грязь в трубах может повредить котёл.

- Промойте трубы перед монтажом котла.

- Определите номинальный диаметр трубы подачи газа.
- Все соединения труб в отопительной системе должны быть рассчитаны на давление 3 бар, а в контуре ГВС на 10 бар.
- Установите сервисные запорные краны<sup>1)</sup> и газовый кран<sup>1)</sup>.
- Для заполнения и слива воды установите кран в самой нижней точке отопительной системы.
- Подсоедините шланг для слива от предохранительного клапана из коррозионностойких материалов.
- Прокладывайте шланги всегда с уклоном.

## Подключение к системе отвода дымовых газов



Подробная информация приведена в инструкции по монтажу соответствующего элемента системы отвода дымовых газов.

- Проверьте, установлено ли уплотнение на патрубке отвода дымовых газов.
- Установите адаптер и закрепите прилагаемыми винтами.




Рис. 14 Крепление переходника

- [1] Винты
- [2] Труба отвода дымовых газов / переходник
- [3] Уплотнение

1) Дополнительное оборудование




Рис. 15 При отводе дымовых газов B<sub>22</sub>: установите адаптер и дроссельную диафрагму

- [1] Винты
- [2] Адаптер дымовых газов (изделие 7 716 050 000)
- [3] Дроссельная диафрагма (изделие 7 736 995 123)
- Проверьте герметичность отвода дымовых газов (→ глава 12.2).

## 5.6 Заполнение системы и проверка отсутствия протечек

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Пуск в эксплуатацию без воды повредит котёл!**

- Котёл можно эксплуатировать только заполненным водой.




Рис. 16 Подключения газа и воды (дополнительная комплектация)

- [1] Кран подающей линии системы отопления<sup>1)</sup>
- [2] Горячая вода
- [3] Газовый кран<sup>1)</sup>
- [4] Кран холодной воды<sup>1)</sup>
- [5] Кран обратной линии отопления
- [6] Шланг от предохранительного клапана (отопительный контур)
- [7] Устройство подпитки

### Заполнение контура горячего водоснабжения и удаление воздуха

- Откройте кран холодной воды [4] и держите кран горячей воды открытым до тех пор, пока из него не потечёт вода.
- Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное контрольное давление 10 бар).

### Заполнение отопительного контура и удаление воздуха

- Отрегулируйте предварительное давление расширительного бака на статическую высоту отопительной системы (→ стр. 15).
- Откройте вентили отопительных приборов.
- Откройте краны подающей [1] и обратной [5] линий отопления.
- Заполните отопительную систему до давления 1-2 бар и закройте кран для заполнения и слива [7].
- Удалите воздух из отопительных приборов.
- Откройте автоматический воздухоотводчик (оставьте открытым).
- Снова заполните отопительную систему до давления 1-2 бар и закройте кран для заполнения и слива.
- Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное контрольное давление на манометре 2,5 бар).

### Проверка герметичности газопровода

- Закройте газовый кран для защиты газовой арматуры от повреждения высоким давлением.
- Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное контрольное давление 150 мбар).
- Сбросьте давление.

1) Дополнительное оборудование

## 6 Подключение к электросети

### 6.1 Общие указания



#### Угроза для жизни от удара электрическим током!

При касании деталей, находящихся под напряжением, возможен удар электрическим током.

- ▶ Перед работой с электрооборудованием: отключите электропитание на всех фазах (выньте предохранитель или выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от случайного включения.
- ▶ Выполняйте защитные мероприятия в соответствии с национальными и международными предписаниями.
- ▶ В помещениях с повышенной влажностью котёл должен подключаться только через автомат защиты от тока утечки (УЗО).
- ▶ Не подключайте никаких других потребителей к сетевому подключению котла.

#### Предохранители

Котёл защищён двумя предохранителями. Они находятся на электронной плате.



Запасные предохранители находятся на крышке блока управления.

### 6.2 Подключение котла




Рис. 17 Зоны безопасности

- [1] Зона безопасности 1, непосредственно над ванной  
 [2] Зона безопасности 2, расстояние 60 см от ванны/душа



При недостаточной длине провода:

- ▶ Отсоедините сетевой провод и замените проводом подходящей длины (→ таб. 16).

Подключение вне зон безопасности 1 и 2:

- ▶ Подсоедините подходящую сетевую вилку к проводу.
- ▶ Вставьте вилку в розетку с заземляющим контактом.

**или-**

- ▶ Подсоедините сетевой провод к распределителю.

Подключение в зоне безопасности 1 и 2:

- ▶ Отсоедините сетевой провод и замените проводом подходящей длины (→ таб. 16).

- ▶ Сетевой провод подключите так, чтобы провод заземления был длиннее других проводов.
- ▶ Выполните подключение к электросети через разделяльное устройство на всех фазах с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, защитный автомат).
- ▶ В зоне безопасности 1: прокладывайте сетевой провод вертикально вверх.

Следующие провода подходят для замены сетевого провода котла:

Зона подключения	Подходящий провод
В зонах безопасности 1 и 2	NYM-F 3 × 1,5 мм <sup>2</sup>
Вне зон безопасности 1 и 2	HO5VV-F 3 × 1,0 мм <sup>2</sup> HO5VV-F 3 × 0,75 мм <sup>2</sup>

Таб. 16 Сетевой провод

### 6.3 Подключения к блоку управления

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Остатки проводов могут повредить блок управления.

- ▶ Снимайте изоляцию с проводов только вне блока управления.

#### 6.3.1 Подключение регулятора on/off

Прибор можно эксплуатировать только с регулятором Bosch.

Регулятор должен быть рассчитан на подаваемое от котла напряжение и не должен иметь собственного заземления.

Установку и электрическое подключение см. в соответствующей инструкции по монтажу.

- ▶ Снимите крышку.
- ▶ Удалите перемычку на клеммах TH.
- ▶ Подключите регулятор к клеммам TH.




Рис. 18

### 6.3.2 Замена сетевого провода

Используйте только оригинальный сетевой провод.

Для подключения сетевого провода нужно открыть блок управления.

- ▶ Отсоедините запальный провод.
- ▶ Снимите крышку.
- ▶ Отсоедините старый сетевой провод.
- ▶ Вставьте новый провод в штекер на электронной плате.
- ▶ Вставьте фиксатор провода в корпус.
- ▶ Установите крышку корпуса.
- ▶ Подсоедините запальный провод.




Рис. 19

### 6.3.3 Подключение контакта тревоги

- ▶ Подключите контакт тревоги непосредственно к соединительным клеммам.

Контакт тревоги замкнут при неисправности.

Максимальная нагрузка на контакт тревоги: 24 В, 40 мА.




Рис. 20 Подключение контакта тревоги

## 7 Пуск котла

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Пуск в эксплуатацию без воды повредит котёл!**

- Котёл можно эксплуатировать только заполненным водой.

#### Перед пуском в эксплуатацию

- Проверьте давление заполнения отопительной системы.
- Убедитесь, что открыты все сервисные краны.
- Проверьте, соответствует ли подаваемый газ указанному на заводской табличке.
- Откройте газовый кран.

### 7.1 Панель управления




Рис. 21

- [1] Кнопка (reset)
- [2] Кнопка -
- [3] Кнопка +
- [4] Кнопка
- [5] Кнопка
- [6] Дисплей
- [7] Манометр

### 7.2 Показания на дисплее




Рис. 22 Показания на дисплее

- [1] Работает горелка
- [2] Индикация неисправности
- [3] Светодиодный индикатор включения и выключения режима отопления
- [4] Светодиодный индикатор нагрева воды для ГВС
- [5] Сервисный режим
- [6] Показание температуры (в °C)

### 7.3 Включение котла

#### Первое включение / установка ступени вентилятора

В заводской поставке установлена ступень вентилятора 0, т. е. вентилятор и горелка не включаются.

После подключения электропитания на дисплее мигает следующее:




Рис. 23

#### Установка ступени вентилятора:

- Определите подходящую ступень вентилятора ( $\rightarrow$  глава 4, стр. 10).
- Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки + и - до появления на дисплее L.1.
- Нажимайте кнопку + столько раз, пока на дисплее не появится L.2.
- Нажмите кнопку , чтобы открыть меню 2 (L.2).
- Нажимайте кнопку + или - до тех пор, пока не появится сервисная функция 2.bd ( $\rightarrow$  глава 10 со стр. 23).
- Нажатием на кнопку перейдите в сервисную функцию. На дисплее мигает текущее значение параметра.
- Кнопкой + или - установите нужное значение.
- Нажимайте кнопку до появления на дисплее [ ]. Измененное значение сохраняется и происходит переход к вышестоящему меню.
- Нажмите кнопку .

#### Включение

- Включите котёл кнопкой .
- На дисплее появится температура подающей линии отопления.

## 7.4 Установка температуры подающей линии

Максимальную температуру подающей линии можно задать в пределах от 40 °C до 82 °C. На дисплее показана текущая температура подающей линии.

- ▶ Нажмите кнопку .

На дисплее будет показана заданная максимальная температура подающей линии.

- ▶ Кнопкой + или – установите требуемую максимальную температуру подающей линии.

Установленное значение сохраняется через 3 секунды. На дисплее появится фактическая температура подающей линии.

Типичные максимальные температуры подающей линии приведены в таб. 17.



В летнем режиме отопление заблокировано (на дисплее появляется ).

Когда в режиме отопления работает горелка, на дисплее появляются знаки  и .

Температура подающей линии	Область применения
 - (показан знак  )	Летний режим
ок. 75 °C	Отопление радиаторами
ок. 82 °C	Отопление конвекторами

Таб. 17 Максимальная температура подающей линии

## 7.5 Регулировка температуры горячей воды

Температуру горячей воды можно задать от 35 °C до 60 °C.

- ▶ Нажмите кнопку .

На дисплее будет показана заданная температура горячей воды.

- ▶ Кнопкой + или – установите нужную температуру горячей воды

Установленное значение сохраняется через 3 секунды. На дисплее появится фактическая температура подающей линии.

Когда в режиме ГВС работает горелка, на дисплее появляются знаки  и .

### Котлы WBN 2000-.. CR: Мероприятия при жёсткой воде

Для предотвращения больших отложений извести и вытекающих из этого сервисных работ:



Для жёсткой воды с диапазоном жёсткости ( $\geq 15^{\circ}\text{dH} / 27^{\circ}\text{fH}$ /2,7 ммоль/л)

- ▶ Задайте температуру горячей воды ниже 55 °C.

## 7.6 Настройка регулирования отопления



Выполните требования, приведённые в инструкции по эксплуатации регулятора отопления. Там показано,

- ▶ как можно отрегулировать температуру в помещении,
- ▶ как рентабельно и экономно прогреть помещение.

## 7.7 После пуска в эксплуатацию

- ▶ Проверьте давление подаваемого газа (→ стр. 28).
- ▶ Заполните протокол пуска в эксплуатацию (→ стр. 39).

## 7.8 Включение летнего режима

Насос отопительного контура и с ним отопление выключены. Горячее водоснабжение, а также электропитание для регулирования и таймер продолжают действовать.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Опасность замерзания отопительной системы.

В летнем режиме работает только защита от замерзания котла.

- ▶ При опасности заморозков используйте защиту от замерзания (→ глава 8.2).

Чтобы активировать летний режим:

- ▶ Нажмите кнопку .
- ▶ Нажмите кнопку – до появления на дисплее  – .

Установленное значение сохраняется через 3 секунды. На дисплее постоянно показано .

Дальнейшие указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

## 8 Прекращение эксплуатации

### 8.1 Выключение/режим ожидания (standby)



Котёл имеет защиту от блокировки насоса отопительного контура и 3-ходового клапана, которая не допускает их заклинивания после длительного простоя.

В режиме ожидания (standby) эта защита продолжает действовать.

- ▶ Выключите котёл кнопкой ⏹.  
На дисплее будут показаны только знаки и .
- ▶ Если котёл не работает долгое время: используйте защиту от замерзания (→ глава 8.2).

### 8.2 Применение защиты от замерзания

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

##### **Возможно повреждение оборудования при отрицательных температурах!**

При аварии в электросети, отключении электропитания, нарушении подачи топлива, неисправности котла и др. отопительная система может замёрзнуть.

- ▶ Необходимо обеспечить постоянную работу отопительной системы (особенно в случае опасности замерзания).

#### **Защита от замерзания отопительной системы:**

Защита от замерзания отопительной системы гарантируется только в том случае, когда работает насос отопительного контура, т.е. обеспечивается поток воды по всей отопительной системе.

- ▶ Оставьте отопление включённым.
- ▶ Установите максимальную температуру подающей линии минимум на 40 °C (→ глава 7.4).
- или- если хотите оставить котёл выключенным:
  - ▶ Добавьте антифриз в воду отопительного контура (→ стр. 14) и слейте воду из контура горячего водоснабжения.



Дальнейшие указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

#### **Защита котла от замерзания:**

Функция защиты от замерзания включает горелку и котловой насос, когда температура в помещении, где установлено оборудование, опускается ниже 5 °C (на датчике температуры подающей линии отопления). Таким образом не допускается замерзание котла.

- ▶ Активируйте летний режим (→ глава 7.8) или оставьте котёл в режиме ожидания (standby) (→ глава 8.1).

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

##### **Опасность замерзания отопительной системы.**

В летнем режиме/режиме ожидания работает защита от замерзания только котла.

### 8.3 Защита от блокировки



Эта функция предотвращает заклинивание насоса отопительного контура и 3-ходового клапана после длительного простоя.

В режиме ожидания (standby) эта защита продолжает действовать.

После каждого выключения насоса начинается отсчет времени, чтобы через 24 часа ненадолго включить насос снова.

## 9 Насос отопительного контура

### 9.1 Изменение характеристик насоса отопительного контура

Частоту вращения насоса отопительного контура можно изменять на клеммной коробке насоса.

- Устанавливайте более низкую характеристику насоса, чтобы экономить энергию и снизить шум в системе отопления.




Рис. 24 Характеристики насоса отопительного контура

- [1] Характеристическая кривая для положения переключателя 1
- [2] Характеристическая кривая для положения переключателя 2
- [3] Характеристическая кривая для положения переключателя 3 (первоначальная установка)

H Остаточный напор [м]  
V Объемный расход [л/ч]

## 10 Настройки в сервисном меню

Сервисное меню позволяет удобно настраивать и контролировать различные функции котла. Оно включает:

- Меню 1
- Меню 2
- Меню 3

### 10.1 Работа с сервисным меню

#### Вызов меню

Описание приведено перед обзорными таблицами отдельного меню.

#### Выбор и настройка сервисной функции



Если в течение 15 секунд не нажимать никаких кнопок, то произойдёт выход из выбранной сервисной функции.

- Для выбора сервисной функции нажмите кнопку + или -. На дисплее показана сервисная функция.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку . Текущее значение мигает.
- Для изменения значения нажмите кнопку + или -.
- Чтобы сохранить значение, нажмите и держите нажатой кнопку до появления на дисплее [ ].
- или-
- Чтобы не сохранять значение, нажмите кнопку . Будет показано вышестоящее меню.
- Нажмите кнопку ещё раз. Котёл переходит на нормальный режим работы.

#### Документирование настроек

- Занесите измененные настройки в протокол пуска в эксплуатацию (→ глава 17.1).

## 10.2 Обзор сервисных функций

### 10.2.1 Меню 1

- ▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки + и – до появления на дисплее L.1.
- ▶ Нажмите кнопку **III**, чтобы выполнить настройки в меню 1 (L.1).
- ▶ Нажмите кнопку + или – для пролистывания сервисных функций этого меню.



Первоначальные установки показаны **выделенными** в следующей таблице.

Сервисная функция	Параметры/диапазон значений	Примечание/ограничение
1.2C Функция удаления воздуха	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00:</b> функция удаления воздуха выключена</li> <li>• 01: включен</li> </ul>	После технического обслуживания можно включить функцию удаления воздуха.
1.2F Режим работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00:</b> нормальный режим; котёл работает с заданными параметрами регулятора.</li> <li>• 02: котёл работает 15 минут с заданной максимальной мощностью. Через 15 минут котёл переключается на нормальный режим работы.</li> <li>• 03: котёл работает 15 минут с минимальной мощностью. Через 15 минут котёл переключается на нормальный режим работы.</li> <li>• 04: котёл работает 15 минут с максимальной мощностью. Через 15 минут котёл переключается на нормальный режим работы.</li> </ul>	С помощью этой сервисной функции можно временно изменить режим работы котла.
1.3b Время ожидания между выключением и включением горелки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ... <b>3</b> ... 10 минут</li> </ul>	Устанавливается минимальное время ожидания между выключением и включением горелки.
1.3C Температурный интервал для выключения и включения горелки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... <b>5</b> ... 10 K</li> </ul>	Температурный интервал устанавливается, на сколько температура подающей линии должна опуститься ниже заданной температуры подающей линии, чтобы система управления распознала это снижение как запрос тепла. Он может задаваться с шагом в 1 K.
1.3F Продолжительность поддержки в нагретом состоянии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1</b> ... 10 минут</li> </ul>	В течение этого времени режим отопления остается заблокированным после приготовления горячей воды.
1.5b Время выбега вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 ... <b>03</b> ... 18 × 10 секунд</li> </ul>	Эта функция задаёт время выбега вентилятора.
1.6A Вызов последней сохранённой неисправности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00:</b> Сервисная функция сбрасывается</li> </ul>	С помощью этой сервисной функции можно вызвать последнюю сохранённую неисправность.
1.6d Текущий расход на турбине	–	Текущий расход на турбине показывается в литрах в минуту.
1.7A Подсветка ЖК дисплея	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00:</b> выключено</li> <li>• 01: включен</li> </ul>	
1.7C Минимальный расход горячей воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2,5</b> ... 5 литров в минуту</li> </ul>	При водоразборе выше этого значения включается приготовление горячей воды.

Таб. 18 Меню 1

### 10.2.2 Меню 2

- ▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки + и - до появления на дисплее L.1.
- ▶ Нажмайте кнопку + столько раз, пока на дисплее не появится L.2.
- ▶ Нажмите кнопку III, чтобы выполнить настройки в меню 2 (L.2).
- ▶ Нажмите кнопку + или - для пролистывания сервисных функций этого меню.



Первоначальные установки показаны **выделенными** в следующей таблице.

Сервисная функция	Параметры/диапазон значений	Примечание/ограничение
2.1A Максимальная теплопроизводительность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Минимальная номинальная теплопроизводительность» ... <b>«максимальная номинальная теплопроизводительность»</b></li> </ul>	<p>Некоторые газоснабжающие предприятия требуют базовую цену в зависимости от мощности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите теплопроизводительность, регулируя значение.</li> <li>▶ Измерьте расход газа и сравните с данными в таблицах (→ стр. 44). При отклонении откорректируйте значение.</li> </ul>
2.1b Максимальная мощность (горячее водоснабжение)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Минимальная номинальная теплопроизводительность» ... <b>«максимальная номинальная теплопроизводительность»</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите теплопроизводительность для ГВС, регулируя значение.</li> <li>▶ Измерьте расход газа и сравните с данными в таблицах (→ стр. 44). При отклонении откорректируйте значение.</li> </ul>
2.2b Максимальная температура подающей линии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 ... <b>82</b> °C</li> </ul>	
2.3d Минимальная номинальная теплопроизводительность (отопление)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>«Минимальная номинальная теплопроизводительность»</b> ... «максимальная номинальная теплопроизводительность»</li> </ul>	<p>Номинальная теплопроизводительность (отопление), которая зависит от типа котла.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установите теплопроизводительность, регулируя значение.</li> </ul>
2.4E Внутренний параметр	-	Значение 0 нельзя изменять.
2.8A Версия программного обеспечения	-	Показана версия установленного программного обеспечения.
2.8E Сброс параметров котла на первоначальные значения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b></li> </ul>	С помощью этой функции можно вернуть котёл в первоначальное состояние.
2.9A Постоянный режим работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b>: нормальный режим; котёл работает с заданными параметрами регулятора.</li> <li>• 01: котёл работает с минимальной мощностью.</li> <li>• 02: котёл работает с максимальной мощностью.</li> </ul>	Эта функция устанавливает постоянный режим работы.
2.9b Текущая частота вращения вентилятора	-	Текущая частота вращения вентилятора в об/с
2.9E Задержка сигнала турбины	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 ... <b>02</b> ... 06 × 0,25 секунд</li> </ul>	Спонтанное изменение давления в системе водоснабжения расходомер (турбина) может понять как отбор горячей воды. Из-за этого ненадолго включается горелка при фактическом отсутствии отбора воды.
2.9F Время выбега насоса отопительного контура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 ... <b>3</b> ... 10 минут (шаг 1 минута)</li> </ul>	Время выбега насоса начинается в конце запроса тепла через систему управления.
2.AA Температура на датчике подающей линии	-	С помощью этой функции можно показать температуру на датчике подающей линии.
2.Ab Температура горячей воды	-	С помощью этой функции можно показать температуру горячей воды.
2.bd Ступень вентилятора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b> (вентилятор не включается)</li> </ul>	С помощью этой сервисной функции можно установить ступень вентилятора в соответствии с длиной труб отвода дымовых газов (выбор ступени вентилятора → глава 4, стр. 10).

Сервисная функция	Параметры/диапазон значений	Примечание/ограничение
2.bF Задержка отопления для приготовления горячей воды (режим нагрева от солнечного коллектора)	• <b>00</b> ... 50 секунд	Режим нагрева от котла подавляется до тех пор, пока датчик температуры горячей воды не установит, что нагретая от солнечного коллектора вода достигла нужной температуры. Задержка нагрева от котла задаётся в соответствии с условиями системы.
2.dd Смещение рампы розжига	• <b>00</b> ... 30 мА	
2.0A Тип котла, вид газа	• <b>00</b> : котёл на природном газе • <b>01</b> : котёл на сжиженном газе	Эта функция задаёт вид газа. При переключении 2.bd устанавливается на 00.
2.0b Ток ионизации	–	• При работающей горелке: – $\geq 1 \mu\text{A}$ = в норме – $< 1 \mu\text{A}$ = ошибка • При выключенной горелке: – $< 1 \mu\text{A}$ = в норме – $\geq 1 \mu\text{A}$ = ошибка

Таб. 19 Меню 2

**10.2.3 Меню 3**

- ▶ Одновременно нажмите и держите нажатыми кнопки + и - до появления на дисплее **L.1**.
- ▶ Нажимайте кнопку + столько раз, пока на дисплее не появится **L.3**.
- ▶ Нажмите кнопку **III**, чтобы выполнить настройки в меню 3 (L.3).
- ▶ Нажмите кнопку + или - для пролистывания сервисных функций этого меню.



Первоначальные установки показаны **выделенными** в следующей таблице.

Сервисная функция	Параметры/диапазон значений	Примечание/ограничение
3.1A Тип котла, мощность	–	С помощью этой функции блок управления согласуется с мощностью котла. Это требуется при замене блока управления.

Таб. 20 Меню 3

**10.2.4 Сброс параметров на первоначальные значения**

Для сброса всех параметров в сервисных меню 1 и 2 на заводские настройки:

- ▶ Во втором сервисном меню вызовите функцию 2.8E и сохраните значение **1**. Котёл перезапустится с первоначальными значениями параметров.

## 11 Проверка настройки газа

Заводская установка для котлов, работающих на природном газе, соответствует природному газу Н.

Для согласования с системой отвода дымовых газов требуется установить ступень вентилятора.

Перевод на другой вид газа должен выполняться согласно инструкции, вложенной в комплект переналадки на другой вид газа (пакет с форсунками), и с учетом приведенных штрихкодов в разделе о переналадке на другой вид газа.



Для всех комплектов переналадки имеется штрихкод на задней стороне пакета.

### 11.1 Переналадка на другой вид газа

Котёл	Переналадка на	№ заказа
WBN2000-12/18CR	Сжиженный газ	8 737 601 080 0
	Природный газ (13 мбар)	8 737 601 076 0
	Природный газ (20 мбар)	8 737 601 077 0
WBN2000-24CR	Сжиженный газ	8 737 601 081 0
	Природный газ (13 мбар)	8 737 601 076 0
	Природный газ (20 мбар)	8 737 601 077 0

Таб. 21 Переналадка на другой вид газа



#### ОПАСНО

##### Возможность взрыва!

- ▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием.
- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в газовом оборудовании.
- ▶ Установите комплект для переналадки на другой вид газа в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
- ▶ После каждой переналадки выполните настройку газа (→ раздел 11.2).

### 11.2 Настройка газа (природный и сжиженный газ)

#### 11.2.1 Подготовка

- ▶ Откиньте блок управления вниз (→ стр. 15).
- ▶ Подвесьте блок управления внизу на котле, чтобы можно было одновременно регулировать газовую арматуру и работать с блоком управления.




Рис. 25 Подвешенный на раме блок управления для одновременной работы с газовой арматурой

Номинальную теплопроизводительность можно регулировать через давление на форсунках или волюметрически.

- ▶ Всегда выполняйте регулировку сначала при максимальной теплопроизводительности, затем при минимальной теплопроизводительности.
- ▶ Откройте вентили на радиаторах или кран горячей воды, чтобы обеспечить отбор тепла.




Рис. 26 Газовая арматура

- [1] Штуцер для измерения давления на форсунках
- [2] Регулировочный винт максимального расхода газа
- [3] Крышка
- [4] Регулировочный винт минимального расхода газа
- [5] Штуцер для измерения подаваемого давления газа

## 11.2.2 Метод регулировки давления на форсунках

### Давление на форсунках при максимальной теплопроизводительности

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4 (= максимальная теплопроизводительность)** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Отверните уплотнительный винт штуцера измерения давления на форсунках (рис. 26, [1]) и подсоедините U-образный манометр.
- ▶ Снимите крышку (рис. 26, [3]).
- ▶ Значение «max» давления (мбар) на форсунках приведено в таб. на стр. 44. Установите давление на форсунках регулировочным винтом максимального расхода газа (рис. 26, [2]). Поворот направо - больше газа, поворот налево - меньше газа.

### Давление на форсунках при минимальной теплопроизводительности

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **3 (= минимальная теплопроизводительность)** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Значение «min» давления (мбар) на форсунках приведено в таб. на стр. 44. Установите давление на форсунках регулировочным винтом минимального расхода газа (рис. 26, [4]).
- ▶ Проверьте и при необходимости исправьте установленные минимальные и максимальные значения.

### Проверка сетевого давления газа

- ▶ Выключите котёл и закройте газовый кран, отсоедините U-образный манометр и заверните уплотнительный винт (рис. 26, [1]).
- ▶ Отверните уплотнительный винт на штуцере измерения подаваемого давления газа (рис. 26, [5]) и подсоедините манометр.
- ▶ Откройте газовый кран и включите котёл.
- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4 (= максимальная теплопроизводительность)** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Проверьте подаваемое давление газа по таблице.

Вид газа	Номинальное давление [мбар]	Допустимый диапазон давления при максимальной номинальной теплопроизводительности [мбар]
Природный газ Н (23)	13	10 - 16
Природный газ Н (23)	20	17 - 25
Сжиженный газ (пропан) <sup>1)</sup>	30	25 - 35
Сжиженный газ (бутан)		

1) Стандартное значение для сжиженного газа в стационарном резервуаре ёмкостью до 15 000 л

Таб. 22

### Возврат к нормальному режиму работы

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **0 (= нормальный режим)** (→ глава 10.2, со стр. 24) или нажмите кнопку .
- ▶ Выключите котёл, закройте газовый кран, отсоедините манометр и заверните уплотнительный винт.
- ▶ Установите и опломбируйте крышку (рис. 26, [3]).

## 12 Замеры дымовых газов

### 12.1 Регулировка мощности котла

Для настройки **максимальной мощности котла**:

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4** (→ глава 10.2, со стр. 24).

Для настройки **минимальной мощности котла**:

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **3** (→ глава 10.2, со стр. 24).



В вашем распоряжении 15 минут для измерения параметров. Затем котёл опять перейдёт на нормальный режим работы.

Чтобы установить **нормальный режим работы**:

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **0** (→ глава 10.2, со стр. 24).

-или-

- ▶ Нажмите кнопку .
- Котёл перейдёт на нормальный режим работы.

### 12.2 Испытание на герметичность системы отвода дымовых газов

Измерение O<sub>2</sub> или CO<sub>2</sub> в воздухе для горения.

Используйте для измерения кольцевую зонд.



Измерение концентрации O<sub>2</sub> или CO<sub>2</sub> в воздухе для горения позволяет в системе отвода дымовых газов C<sub>12</sub> и C<sub>32</sub> проверить герметичность путей отвода дымовых газов. Содержание O<sub>2</sub> не должно быть менее 20,6 %. Содержание CO<sub>2</sub> не должно превышать 0,2 %.

- ▶ Откройте вентили на радиаторах или кран горячей воды, чтобы обеспечить отбор тепла.
- ▶ Включите котёл и подождите несколько минут.
- ▶ Снимите заглушку с измерительного штуцера воздуха для горения [2].
- ▶ Вставьте зонд дымовых газов в штуцер и загерметизируйте место измерения.




Рис. 27 Штуцер для измерения дымовых газов и штуцер для измерения воздуха для горения

[1] Штуцер для измерения дымовых газов

[2] Штуцер для измерения воздуха для горения

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Измерьте содержание O<sub>2</sub> и CO<sub>2</sub>.

- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **0** (→ глава 10.2, со стр. 24) или нажмите кнопку .
- ▶ Выключите котёл.
- ▶ Удалите зонд дымовых газов.
- ▶ Установите заглушку.

### 12.3 Измерение СО в дымовых газах

Используйте для измерения перфорированный зонд дымовых газов.

- ▶ Откройте вентили на радиаторах или кран горячей воды, чтобы обеспечить отбор тепла.
- ▶ Включите котёл и подождите несколько минут.
- ▶ Снимите заглушку с измерительного штуцера дымовых газов (→ рис. 26, [1]).
- ▶ Вставьте зонд дымовых газов в штуцер до упора и загерметизируйте место измерения.
- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Измерьте содержание СО.
- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **0** (→ глава 10.2, со стр. 24) или нажмите кнопку .
- ▶ Выключите котёл.
- ▶ Удалите зонд дымовых газов.
- ▶ Установите заглушку.

### 12.4 Измерение потерь с дымовыми газами

Для измерения требуется зонд и датчик температуры.

- ▶ Откройте вентили на радиаторах или кран горячей воды, чтобы обеспечить отбор тепла.
- ▶ Включите котёл и подождите несколько минут.
- ▶ Снимите заглушку с измерительного штуцера дымовых газов [1].
- ▶ Вставьте зонд примерно на 60 мм в штуцер и найдите положение с максимальной температурой дымовых газов.
- ▶ Уплотните место измерения.
- ▶ Снимите заглушку с измерительного штуцера воздуха для горения [2].
- ▶ Вставьте датчик температуры в штуцер примерно на 20 мм.
- ▶ Уплотните место измерения.
- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **4** (→ глава 10.2, со стр. 24).
- ▶ Измерьте потери тепла с дымовыми газами или теплотехнический КПД при температуре котла 60 °C.
- ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы **0** (→ глава 10.2, со стр. 24) или нажмите кнопку .
- ▶ Выключите котёл.
- ▶ Удалите измерительный зонд.
- ▶ Выньте датчик температуры.
- ▶ Установите заглушку.

## 13 Охрана окружающей среды и утилизация

Зашита окружающей среды — это основной принцип деятельности предприятий группы Bosch.

Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды — равнозначные для нас цели. Мы строго соблюдаем законы и правила охраны окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы применяем наилучшую технику и материалы (с учетом экономических аспектов).

### Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки.

Все используемые упаковочные материалы являются экологичными и подлежат вторичной переработке.

### Оборудование, отслужившее свой срок

Приборы, отслужившие свой срок, содержат материалы, которые можно отправлять на переработку.

Компоненты системы легко разделяются. Пластмасса имеет маркировку. Поэтому различные конструктивные узлы можно сортировать и отправлять на переработку или утилизировать.

## 14 Контрольные осмотры и техническое обслуживание

### 14.1 Указания по безопасности для контрольных осмотров и технического обслуживания

#### **⚠ Указания для целевой группы**

Контрольные осмотры и техническое обслуживание разрешается выполнять только специалистам сервисного предприятия, имеющим разрешение на выполнение таких работ.

Выполняйте требования инструкций по техническому обслуживанию от изготовителей. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования или травмам персонала и может представлять угрозу для жизни.

- ▶ Укажите потребителю на последствия неправильно выполненного или недостаточного технического обслуживания и контрольных осмотров.
- ▶ Не реже одного раза в год поручайте специалистам сервисного предприятия проводить контрольные осмотры, необходимое техническое обслуживание и чистку отопительной системы.
- ▶ Сразу же устраняйте обнаруженные неисправности.
- ▶ Проверяйте теплообменник не реже одного раза в 2 года и, в случае необходимости, выполняйте чистку теплообменника. Мы рекомендуем ежегодную проверку.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части (см. каталог запчастей).
- ▶ Заменяйте демонтированные уплотнения на новые.

#### **⚠ Угроза для жизни от удара электрическим током!**

При касании деталей, находящихся под напряжением, возможен удар электрическим током.

- ▶ Перед работой с электрооборудованием отключите электропитание (230 В ~) (выньте предохранитель или выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от случайного включения.

#### **⚠ Угроза для жизни из-за утечки дымовых газов!**

Утечка дымовых газов может привести к отравлению.

- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в системе отвода дымовых газов.

#### **⚠ Опасность взрыва из-за утечки газа!**

Утечка газа может привести к взрыву.

- ▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием.
- ▶ Выполните испытания на герметичность (опрессовку).

#### **⚠ Возможно ошпаривание горячей водой!**

Горячая вода может стать причиной тяжёлых ожогов.

- ▶ Перед активацией режима "Трубочист" или перед проведением термической дезинфекции предупредите жителей об опасности ожога.
- ▶ Проводите термическую дезинфекцию вне периодов нормального водоразбора.
- ▶ Не изменяйте установленную максимальную температуру горячей воды.

#### **⚠ Возможно повреждение оборудования вытекающей водой!**

Вытекающая вода может повредить блок управления.

- ▶ Укройте блок управления перед работами с водопроводной арматурой.

#### **⚠ Вспомогательные средства для контрольных осмотров и технического обслуживания**

- Требуются следующие измерительные приборы:
  - Электронный прибор для измерения содержания CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO и температуры дымовых газов
  - Манометр 0 - 30 мбар (разрешение минимум 0,1 мбар)
- ▶ Применяйте теплопроводящую пасту 8 719 918 658 0.
- ▶ Используйте разрешённые смазки.

#### **⚠ После контрольного осмотра/технического обслуживания**

- ▶ Затяните все ослабленные резьбовые соединения.
- ▶ Снова включите котел (→ глава 7, стр. 20).
- ▶ Проверьте отсутствие протечек в местах соединений.
- ▶ Проверьте соотношение газ-воздух.

## 14.2 Описание различных этапов работ

### 14.2.1 Вызов последней сохранённой неисправности



Обзор неисправностей приведён на стр. 37.

- Вызовите сервисную функцию 1.6A (→ глава 10.2, со стр. 24).

### 14.2.2 Открыть котёл

#### Снятие передней облицовки



Передняя облицовка закреплена двумя винтами для предотвращения несанкционированного снятия (электробезопасность).

- Всегда крепите облицовку этими винтами.

- Откиньте блок управления вниз (→ стр. 15).

1. Отверните два винта на передней стороне котла.
2. Снимите облицовку вверх.




Рис. 28

### 14.2.3 Проверка сетчатого фильтра в трубе холодной воды

1. Выньте фиксатор.
2. Выньте предохранительный клапан.




Рис. 29 Демонтаж предохранительного клапана (отопительного контура)

1. Выньте фиксатор.
2. Выньте вставку.
3. Проверьте загрязнение фильтра.




Рис. 30 Проверка фильтра в трубе холодной воды

#### 14.2.4 Чистка поддона горелки, форсунок и горелки

- ▶ Отверните пять винтов и снимите переднюю стенку камеры сгорания вниз и вперед.




Рис. 31 Открытие горелки

- [1] Винты  
[2] Передняя стенка камеры сгорания

- ▶ Демонтируйте горелку.
- ▶ Демонтируйте гребёнку форсунок.
- ▶ Очистите горелку щёткой, чтобы убедиться, что щели на ламелях прочищены. **Не пропищайте форсунки металлическими предметами.**
- ▶ Проверьте загрязнение электродов, при необходимости очистите или замените.
- ▶ Проверьте настройку газа (→ стр. 27).




Рис. 32

- [1] Гребёнка форсунок  
[2] Ламели горелки  
[3] Газовая арматура  
[4] Форсунка

#### 14.2.5 Чистка теплообменника

1. Отсоедините провод.
2. Разъедините резьбовые соединения.
3. Выньте теплообменник вперёд.




Рис. 33

- ▶ Промойте теплообменник снаружи водой с моющим средством и установите его на место.
- ▶ Если имеются погнутые пластины на теплообменнике, то осторожно выпрямите их.

#### 14.2.6 Проверка расширительного бака

Расширительный бак нужно проверять ежегодно.

- ▶ Сбросьте давление в котле.
- ▶ При необходимости отрегулируйте предварительное давление расширительного бака на статическую высоту отопительной системы.

#### 14.2.7 Регулирование рабочего давления в отопительной системе

##### Показания манометра

1 бар	Минимальное давление заполнения (при холодной системе)
1 - 2 бар	Оптимальное давление заполнения
3 бар	Максимальное давление заполнения не должно превышаться при максимальной температуре горячей воды (открывается предохранительный клапан).

Таб. 23

- ▶ Если стрелка находится ниже 1 бар (при холодной отопительной системе): доливайте воду пока стрелка не встанет между 1 и 2 бар.
- ▶ Если давление не держится: проверьте герметичность отопительной системы и расширительного бака.

#### 14.2.8 Проверка электрической проводки

- ▶ Проверьте наличие механических повреждений проводки и замените повреждённые провода.

#### 14.2.9 Демонтаж датчика температуры горячей воды



##### ВНИМАНИЕ

**Возможно повреждение оборудования вытекающей водой.**

- ▶ Закройте кран на входе холодной воды.

- ▶ Откройте кран горячей воды.

1. Выньте фиксатор.
2. Выньте отвёрткой снизу датчик температуры горячей воды.
3. Разъедините штекер на датчике температуры.




Рис. 34 Демонтаж датчика температуры горячей воды

#### 14.2.10 Разблокировка насоса (например, при пуске в эксплуатацию)

- ▶ Откиньте блок управления вниз (→ стр. 15), чтобы получить доступ к насосу.
- ▶ Отверните крышку [1].  
Может вытечь небольшое количество воды.
- ▶ Проверните вал [2] отвёрткой примерно на пол-оборота.
- ▶ Заверните крышку и установите блок управления.




Рис. 35

#### 14.3 Контрольный список работ для осмотров и технического обслуживания

Дата							
1	Вызвать последнюю сохранённую неисправность в электронике, сервисная функция 1.6A (→ глава 10.2, со стр. 24).						
2	Проверить сетчатый фильтр в трубе холодной воды (→ стр. 31).						
3	Осмотреть подвод воздуха/отвод дымовых газов.						
4	Проверить подаваемое давление газа (→ стр. 28).	мбар					
5	Проверить герметичность контуров газа и воды (→ глава 5, со стр. 14).						
6	Проверить теплообменник (→ стр. 32).						
7	Проверить горелку (→ стр. 32).						
8	Проверить электроды (→ стр. 32).						
10	Проверить предварительное давление расширительного бака согласно статической высоте отопительной системы.	бар					
11	Проверить давление заполнения отопительной системы.	бар					
12	Проверить наличие повреждений электрической проводки.						
13	Проверить настройки регулятора отопления.						
14	Проверить установленные сервисные функции.						

Таб. 24

## 15 Показания на дисплее

На дисплее может быть показано следующее (таб. 25 и 26):

Показываемое значение	Наименование
Цифра, точка, цифра или буква, точка, буква	Сервисная функция (→ глава 10, со стр. 23)
Цифра или буква после буквы	Код неисправности мигает (→ таб. 27, стр. 37)
Одна или две цифры, точка, цифра или три цифры	Десятичное значение, например, температура подающей линии

Таб. 25 Показания на дисплее

Специальные показания	Наименование
	Функция удаления воздуха активна (примерно 2 минуты).
	Летний режим (защита от замерзания)
Например, EA	Код неисправности (→ глава 16)
	Установлена ступень вентилятора 0, → сервисная функция 2.bd.
Только  и	Режим ожидания

Таб. 26 Специальные показания дисплея

## 16 Неисправности

### 16.1 Устранение неисправностей и ремонт



**ОПАСНО**

#### Возможность взрыва!

- ▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым оборудованием.
- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в газовом оборудовании.



**ОПАСНО**

#### Возможно отравление!

- ▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в системе отвода дымовых газов.



**ОПАСНО**

#### Возможен удар электрическим током!

- ▶ Перед работой с электрооборудованием отключите электропитание (230 В ~) (выньте предохранитель или выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от случайного включения.



**ОСТОРОЖНО**

#### Опасность ошпаривания!

Горячая вода может стать причиной тяжёлых ожогов.

- ▶ До начала работы с водопроводным оборудованием закройте все краны и при необходимости слейте воду из котла.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### Вытекающая вода может повредить электронику.

- ▶ Укройте электронику перед проведением работ с водопроводной арматурой.

Электроника контролирует работу всех приборов регулирования, управления и безопасности.

Если во время работы возникает неисправность, то на дисплее появится знак и возможно , а также мигающий код неисправности (например, EA).

Если появились и :

- ▶ Нажмите кнопку и держите нажатой, пока не исчезнут знаки и .
- Котёл снова работает, и на экране будет показана температура подающей линии.

Если появился только знак :

- ▶ Выключите и включите котёл кнопкой .
- Котёл снова работает, и на экране будет показана температура подающей линии.

Если неисправность не устраняется:

- ▶ Свяжитесь со специализированной отопительной фирмой или с сервисной службой и сообщите код неисправности и характеристики оборудования.



Обзор неисправностей и показания на дисплее приведены на следующих страницах.

Если после исправления неисправности код неисправности не устранился:

- ▶ Проверьте электронную плату, при необходимости замените и заново настройте сервисные функции.



Используйте только оригинальные запчасти и следуйте инструкциям прилагаемым к ним.



## 16.2 Неисправности, показываемые на дисплее

Дисплей	Наименование	Устранение
A7	Неисправен датчик температуры горячей воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры и его провода, замените при необходимости (→ стр. 33).</li></ul>
Ad	Не распознан датчик температуры бака-водонагревателя.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте датчик температуры бака-водонагревателя и соединительный провод, замените при необходимости.</li></ul>
C1	Низкая частота вращения вентилятора.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте сетевое напряжение.</li><li>▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.</li></ul>
C4	Дифференциальное реле давления не размыкается при выключенном вентиляторе.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте дифференциальное реле давления, электропроводку и соединительные шланги. Проверьте наличие "паразитной" тяги в дымовой трубе при выключенном вентиляторе и устранит её.</li></ul>
C6	Дифференциальное реле давления не замыкается.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте вентилятор и его провод со штекером, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте дифференциальное реле давления отвода дымовых газов.</li></ul>
C7	Не работает вентилятор.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте вентилятор и его провод со штекером, замените при необходимости.</li></ul>
CE	Проверьте давление заполнения отопительной системы.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Долейте воду.</li></ul>
d7	Неисправна газовая арматура.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверить соединительный провод.</li><li>▶ Проверьте газовую арматуру, при необходимости замените.</li></ul>
E2	Неисправен датчик температуры подающей линии (обрыв).	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте наличие повреждений или короткого замыкания датчика температуры и его провода, замените при необходимости.</li></ul>
E9	Сработал ограничитель температуры котловой воды.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры котловой воды и его провода, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте рабочее давление в отопительной системе.</li><li>▶ Проверьте ограничитель температуры, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте пуск насоса, при необходимости замените насос.</li><li>▶ Проверьте предохранитель, замените при необходимости (→ стр. 18).</li><li>▶ Удалите воздух из котла.</li><li>▶ Проверьте водяной контур теплообменника, замените при необходимости.</li></ul>
EA	Не распознается пламя.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте подсоединение провода заземления.</li><li>▶ Проверьте, открыт ли газовый кран.</li><li>▶ Проверьте подаваемое давление газа, отрегулируйте при необходимости.</li><li>▶ Проверьте подключение к электросети.</li><li>▶ Проверьте электроды с проводами, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.</li><li>▶ Проверьте регулировку газа, исправьте при необходимости.</li><li>▶ Для сжиженного газа: проверьте реле контроля давления газа, замените при необходимости.</li><li>▶ При работе с забором воздуха для горения из помещения проверьте подачу воздуха в помещение и вентиляционные отверстия.</li><li>▶ Очистите теплообменник (→ стр. 32).</li><li>▶ Проверьте газовую арматуру, при необходимости замените.</li></ul>
♂	Распознается пламя при выключенном горелке.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте загрязнение электродов, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.</li><li>▶ Проверьте влажность электронной платы, высушите при необходимости.</li></ul>
FA	Пламя распознается после отключения газа.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Проверьте газовую арматуру, при необходимости замените.</li><li>▶ Проверьте электроды и соединительные провода, замените при необходимости.</li><li>▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте.</li></ul>
Fd	Кнопка была ошибочно нажата слишком долго (более 30 секунд).	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Нажмите и держите нажатой кнопку III 3 секунды.</li></ul>
P	Не определён тип котла.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Установите тип котла (→ сервисная функция 3.1A).</li></ul>
8118	Не установлена ступень вентилятора.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Задайте ступень вентилятора.</li></ul>

Таб. 27

### 16.3 Неисправности, не показываемые на дисплее

Неисправности котла	Устранение
Шум потока	▶ Правильно установите скорость вращения насоса.
Разогрев длится слишком долго	▶ Правильно установите скорость вращения насоса.
Характеристики дымовых газов не в норме; высокое содержание CO	▶ Проверьте вид газа. ▶ Проверьте подаваемое давление газа, отрегулируйте при необходимости. ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте. ▶ Проверьте регулировку газа, при необходимости замените газовую арматуру.
Жёсткий, плохой розжиг	▶ Проверьте вид газа. ▶ Проверьте подаваемое давление газа, отрегулируйте при необходимости. ▶ Проверьте подключение к электросети. ▶ Проверьте электроды с проводами, замените при необходимости. ▶ Проверьте систему отвода дымовых газов, при необходимости очистите или отремонтируйте. ▶ Проверьте регулировку газа, при необходимости замените газовую арматуру. ▶ ▶ Проверьте горелку, замените при необходимости.
Не достигается температура горячей воды на выходе	▶ Проверьте тип котла и вид газа, см. сервисную функцию 2.0.A. ▶ Проверьте турбину, замените при необходимости.
Нет отопления, нет горячей воды (насос не работает)	▶ Разблокируйте насос (→ стр. 33)

Таб. 28 Неисправности без индикации на дисплее

## 17 Приложение

### 17.1 Протокол пуска котла в эксплуатацию

<b>Заказчик/потребитель:</b>			
Фамилия, имя	Улица, №		
Телефон/факс	Почтовый индекс, город		
<b>Монтажная фирма:</b>			
Номер заказа:			
Тип котла:	(для каждого котла заполнить отдельный протокол!)		
Серийный номер:			
Дата пуска в эксплуатацию:			
<input type="checkbox"/> отдельный котёл   <input type="checkbox"/> каскад, количество котлов: .....			
Помещение для установки котла:	<input type="checkbox"/> подвал   <input type="checkbox"/> чердачное помещение   <input type="checkbox"/> другое: Вентиляционные отверстия: количество: ....., размер: <span style="float: right;">см<sup>2</sup></span>		
Отвод дымовых газов:	<input type="checkbox"/> труба в трубе   <input type="checkbox"/> LAS   <input type="checkbox"/> шахта   <input type="checkbox"/> раздельные трубы <input type="checkbox"/> пластмасса   <input type="checkbox"/> алюминий   <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь Общая длина: ..... м   Колена 90°: ..... шт.   Колена 15 - 45°: ..... шт. Проверка герметичности отвода дымовых газов при противотоке: <input type="checkbox"/> да   <input type="checkbox"/> нет Содержание CO <sub>2</sub> в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: % Содержание O <sub>2</sub> в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %		
Примечания к работе с разрежением или избыточным давлением:			
<b>Настройка газа и замеры дымовых газов:</b>			
Установленный вид газа:			
Подаваемое давление газа:	мбар	Подаваемое статическое давление газа:	мбар
Заданная максимальная номинальная теплопроизводительность	кВт	Заданная минимальная номинальная теплопроизводительность:	кВт
Расход газа при максимальной номинальной теплопроизводительности:	л/мин	Расход газа при минимальной номинальной теплопроизводительности:	л/мин
Теплотворная способность H <sub>iB</sub> :	кВт ч/м <sup>3</sup>		
CO <sub>2</sub> при максимальной номинальной теплопроизводительности:	%	CO <sub>2</sub> при минимальной номинальной теплопроизводительности:	%
O <sub>2</sub> при максимальной номинальной теплопроизводительности:	%	O <sub>2</sub> при минимальной номинальной теплопроизводительности:	%
CO при максимальной номинальной теплопроизводительности:	ppm мг/кВтч	CO при минимальной номинальной теплопроизводительности:	ppm мг/кВтч
Температура дымовых газов при максимальной номинальной теплопроизводительности:	°C	Температура дымовых газов при минимальной номинальной теплопроизводительности:	°C
Измеренная максимальная температура подающей линии:	°C	Измеренная минимальная температура подающей линии:	°C
<b>Гидравлика системы:</b>			
<input type="checkbox"/> гидравлический разделитель (стрелка), тип:		<input type="checkbox"/> Дополнительный расширительный бак	
<input type="checkbox"/> насос отопительного контура:		Размер/предварительное давление:	
<input type="checkbox"/> бак-водонагреватель/тип/количество/мощность поверхностей нагрева:		Имеется автоматический воздухоотводчик? <input type="checkbox"/> да   <input type="checkbox"/> нет	

гидравлика системы проверена, примечания:

#### Изменённые сервисные функции

Укажите здесь изменённые сервисные функции и запишите параметры.

наклейка «Настройки в сервисном меню» заполнена и приклеена.

#### Регулирование отопления:

регулирование по наружной температуре  регулирование по комнатной температуре

дистанционное управление ..... шт., кодировка отопительного контура:

регулирование по комнатной температуре ..... шт., кодировка отопительного контура:

модуль ..... шт., кодировка отопительного контура:

Прочее:

регулирование отопления выполнено, примечания:

изменённые настройки регулирования отопления отмечены в инструкции по эксплуатации/монтажу регулятора

#### Выполнены следующие работы:

проверены электрические подключения, примечания:

конденсатный сифон заполнен  проверена герметичность контуров газа и воды

выполнена проверка работоспособности

Пуско-наладочные работы включают проверку регулируемых параметров, визуальный контроль отсутствия протечек на котле, а также контроль работоспособности котла и системы управления. Проверка отопительной системы выполняется монтажной фирмой.

Вышеназванная установка проверена в приведённом выше объёме.

Документация передана потребителю. Потребитель ознакомлен с правилами техники безопасности, эксплуатацией и техническим обслуживанием вышеуказанного котла, включая дополнительное оборудование. Указано на необходимость регулярного проведения техобслуживания вышеназванной отопительной установки.

Фамилия сотрудника сервисной службы

Дата, подпись потребителя

**Здесь приклейте протокол замеров.**

Дата, подпись представителя монтажной фирмы

Таб. 29 Протокол пуска в эксплуатацию

## 17.2 Электрические соединения




Рис. 36

- |  |  |
|--|--|
| [1] Дифференциальное реле давления                     | [13] Датчик температуры горячей воды             |
| [2] Вентилятор   | [14] Соединительный провод 230 В                 |
| [3] Датчик температуры подающей линии                  | [15] Подключение on/off регулятора <sup>1)</sup> |
| [4] Реле давления                                      | [16] Подключение датчика наружной температуры    |
| [5] Ограничитель температуры теплообменника            | [17] Диагностический разъём                      |
| [6] Электрод контроля пламени                          | [18] Предохранители                              |
| [7] Запальный электрод                                 | [19] Трансформатор                               |
| [8] Газовая арматура                                   | [20] Запальный трансформатор                     |
| [9] Турбина  |  |
| [10] Подключение сигнала тревоги (24 В =, макс. 40 мА) |  |
| [11] 3-ходовой клапан                                  |  |
| [12] Насос отопительного контура                       |  |

1) Перед подключением удалите перемычку

### 17.3 Технические характеристики

	IDU/ODU	WBN2000-12/18CR		WBN2000-24CR	
		Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ
<b>Теплопроизводительность/тепловая нагрузка</b>					
Макс. номинальная тепловая мощность ( $P_{max}$ ), 80/60 °C	кВт	12,0	12,0	24,0	24,0
Макс. номинальная тепловая нагрузка ( $Q_{max}$ ), отопление	кВт	13,2	13,2	26,7	26,7
Мин. номинальная тепловая мощность ( $P_{min}$ ), 53/47 °C	кВт	5,4	5,4	7,2	7,2
Мин. номинальная тепловая нагрузка ( $Q_{min}$ ), отопление	кВт	6,0	6,0	8,0	8,0
Макс. номинальная тепловая мощность ( $P_{nW}$ ), ГВС	кВт	18,0	18,0	22,0	22,0
Макс. номинальная тепловая нагрузка ( $Q_{nW}$ ), ГВС	кВт	20,0	20,0	24,2	24,2
<b>Расход газа</b>					
Природный газ Н ( $H_i(15°C) = 9,5 \text{ кВтч/м}^3$ )	м <sup>3</sup> /ч	1,4 <sup>1)</sup> /2,1 <sup>2)</sup>	-	2,8	-
Сжиженный газ ( $H_i = 12,9 \text{ кВтч/кг}$ )	кг/ч	-	1,0 /1,5	-	2,0
<b>Допустимое давление подаваемого газа</b>					
Природный газ Н	мбар	10,5 - 16	-	10,5 - 16	-
Сжиженный газ	мбар	-	25 - 35	-	25 - 35
<b>Расширительный бак</b>					
Предварительное давление	бар	0,5	0,5	0,5	0,5
Полезный объем	л	6	6	6	6
<b>Горячая вода</b>					
Макс. расход горячей воды	л/мин	6	6	8	8
Удельный расход $\Delta T = 50 \text{ K}$	л/мин	5,1	5,1	6,6	6,6
Удельный расход по EN 13203-1 ( $\Delta T = 30 \text{ K}$ )	л/мин	8,6	8,6	10	10
Температура на выходе	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Макс. допустимое давление горячей воды	бар	10	10	10	10
Мин. давление истечения	бар	0,3	0,3	0,3	0,3
Класс комфорта ГВС согласно EN 13203	-	2	2	2	2
<b>Параметры для расчета сечения дымовой трубы по EN 13384</b>					
Температура дымовых газов 80/60 °C при макс. номинальной тепловой мощности	°C	145	145	137	142
Температура дымовых газов 53/47 °C при мин. номинальной тепловой мощности	°C	73	73	63	64
Массовый поток дымовых газов при макс. номинальной тепловой мощности	г/с	13,6	13,5	16,6	16,8
Массовый поток дымовых газов при мин. номинальной тепловой мощности	г/с	10,3	10,4	13,7	13,0
CO <sub>2</sub> при макс. номинальной тепловой мощности	%	5,5 - 6,0	5,6 - 7,0	6,1 - 6,6	7,1 - 7,6
CO <sub>2</sub> при мин. номинальной тепловой мощности	%	2,0 - 2,5	2,3 - 2,8	2,5 - 3,0	2,9 - 3,4
Содержание NO <sub>x</sub>	мг/кВтч	132	132	145	145
Класс NO <sub>x</sub>	-	3	3	3	3
Подсоединение к дымовой трубе	мм	60/100	60/100	60/100	60/100
<b>Данные допуска</b>					
Произв. идент. №	-	CE-0085CO0060		CE-0085CO0060	
Категория котла (вид газа)	-	II <sub>2</sub> H3B/P		II <sub>2</sub> H3B/P	
Вид монтажа	-	B <sub>22</sub> , C <sub>12</sub> , C <sub>32</sub> , C <sub>42</sub> , C <sub>52</sub> , C <sub>82</sub>		B <sub>22</sub> , C <sub>12</sub> , C <sub>32</sub> , C <sub>42</sub> , C <sub>52</sub> , C <sub>82</sub>	
<b>Общие положения</b>					
Электрическое напряжение	Перем. ток... V	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50
Макс. потребляемая мощность (отопление)	Вт	<130	<130	150	150
Электрическая потребляемая мощность в режиме ожидания	Вт	5	5	5	5

	IDU/ODU	WBN2000-12/18CR		WBN2000-24CR	
		Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ
Уровень шума	дБ(А)	≤ 38	≤ 38	≤ 38	≤ 38
Степень защиты	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Макс. температура подающей линии	°C	40 - 82	40 - 82	40 - 82	40 - 82
Макс. допустимое рабочее давление ( $P_{MS}$ ), отопление	бар	3	3	3	3
Допустимая температура окружающей среды	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Вес (без упаковки)	кг	29	29	31	31
Размеры Ш × В × Г	мм	400 × 700 × 299	400 × 700 × 299	400 × 700 × 299	400 × 700 × 299

1) Режим отопления

2) Горячее водоснабжение работает

Таб. 30 Технические характеристики

## 17.4 Характеристики датчиков

### 17.4.1 Датчик температуры подающей линии

Температура [°C ± 10%]	Сопротивление [Ω]
0	33 242
10	19 947
20	12 394
30	7 947
40	5 242
50	3 548
60	2 459
70	1 740
80	1 256
90	923

Таб. 31 Датчик температуры подающей линии

### 17.4.2 Датчик температуры горячей воды

Температура [°C ± 10%]	Сопротивление [Ω]
0	28 704
10	18 410
20	12 171
25	10 000
30	8 269
35	6 881
40	5 759
45	4 847
50	4 101
55	3 488
60	2 981
65	2 559
70	2 207
75	1 912
80	1 662
85	1 451
90	1 272

Таб. 32 Датчик температуры горячей воды

## 17.5 Параметры газа для настройки мощности отопления/горячего водоснабжения

WBN2000-12/18

Вид газа	Давление на форсунках		Расход газа	
	(мбар) G20 (23)	(мбар) G30 (31)	(л/мин) G20 (23)	(кг/ч) G30 (31)
Индекс Воббе 15 °C, 1013 мбар (кВтч/ м <sup>3</sup> )	14,1	24,3	14,1	24,3
Теплотворная способность 15 °C, H <sub>iB</sub> (кВтч/ м <sup>3</sup> )	10,5	34,9	10,5	34,9
<b>Мощность/кВт</b>				
5,4	0,9	2,3	10,4	0,5
6,5	1,3	3,3	12,5	0,6
7,5	1,7	4,4	14,4	0,6
8,5	2,2	5,6	16,4	0,7
9,5	2,7	6,8	18,3	0,8
10,5	3,2	8,3	20,2	0,9
11,5	3,6	9,8	21,5	0,9
12,0	3,8	10,8	22,1	1,0
12,5 <sup>1)</sup>	4,4	11,4	24,0	1,1
13,5 <sup>1)</sup>	5,1	13,1	25,9	1,1
14,5 <sup>1)</sup>	5,8	14,9	27,8	1,2
15,5 <sup>1)</sup>	6,5	16,8	29,7	1,3
16,5 <sup>1)</sup>	7,3	18,8	31,6	1,4
17,5 <sup>1)</sup>	8,0	20,8	33,5	1,5
18,0 <sup>1)</sup>	8,5	22,0	34,5	1,5

1) Только для приготовления горячей воды

Таб. 33 Параметры настройки для WBN2000-12/18

WBN2000-24

Вид газа	Давление на форсунках		Расход газа	
	(мбар) G20 (23)	(мбар) G30 (31)	(л/мин) G20 (23)	(кг/ч) G30 (31)
Индекс Воббе 15 °C, 1013 мбар (кВтч/ м <sup>3</sup> )	14,1	24,3	14,1	24,3
Теплотворная способность 15 °C, H <sub>iB</sub> (кВтч/ м <sup>3</sup> )	10,5	34,9	10,5	34,9
<b>Мощность/кВт</b>				
7,2	0,9	2,7	13,7	0,6
9,5	1,4	4,7	18,1	0,8
10,7	1,8	5,9	20,4	0,9
11,9	2,2	7,3	22,6	1,0
12,6	2,4	8,1	24,0	1,1
14,4	3,1	10,5	27,4	1,2
15,6	3,6	12,2	29,7	1,3
16,8	4,2	14,1	32,0	1,4
18,0	4,8	16,0	34,3	1,5
19,2	5,4	18,1	36,6	1,6
20,4	6,0	20,3	38,8	1,7
21,6	6,7	22,5	41,1	1,8
22,8	7,4	24,9	43,4	1,9
24,0	9,0	27,6	45,7	2,0

Таб. 34 Регулируемые параметры WBN2000-24







**Российская Федерация**

ООО "Бош Термотехника"  
Вашутинское шоссе, 24  
141400 г. Химки, Московская область  
Телефон: (495) 560 90 65  
[www.bosch-climate.ru](http://www.bosch-climate.ru)

**Республика Беларусь**

ИП ООО "Роберт Бош"  
67-712, ул. Тимирязева  
220035, г. Минск  
Телефон: (017) 396 34 01  
[www.bosch-climate.by](http://www.bosch-climate.by)

**Казахстан**

ТОО "Роберт Бош"  
ул. Муратбаева, 180  
050012, Алматы, Казахстан  
Телефон: 007 (727) 331 86 00  
[www.bosch-climate.kz](http://www.bosch-climate.kz)

**Изготовитель**

ООО "Бош Отопительные Системы"  
Проспект Фридриха Энгельса 139,  
г. Энгельс Саратовская область  
413105 Россия